

# 認定書

国住指第 3989 号  
平成 31 年 3 月 28 日

化工機商事株式会社  
代表取締役社長 伊藤 雅彦 様  
Tremco illbruck Ltd (Nullifire Division.)  
Director Duncan Hughes 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（柱：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
FP060CN-0585-1
2. 認定をした構造方法等の名称  
発泡性ウレタン系樹脂塗料被覆／鋼管柱
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。